



LEGENDA POTRUBIA:

- Prívodné viacvrstvové potrubie z rúr IVAR.ALPEX-DUO
- Vratné viacvrstvové potrubie z rúr IVAR.ALPEX-DUO
- Navrhované potrubie prívodné z oceľových rúr závitových
- Navrhované potrubie vratné z oceľových rúr závitových
- TV 15 (4,90) -Ventilová vložka s presným prednastavením, prednastavenie 4,90
Termostatická kvapalinová hlavica IVAR.T 5000, biela (10/150)
- UV 15 (1,60) -VEKOLUXIVAR rohový, regulačný, dvojrúrkový systém DS 346
s adaptérm AVK 01 (6/48), prednastavenie 1,60
- PV15 -Poistný ventil DN15xDN20/3bar
- GK -Guľový kohút
- iz -Izolácia potrubia vykurovacej vody

POZNÁMKY:

- VYSTUPNÁ VODA Z TEPLVODNÉHO KOTLA: max. 75°C
- VRATNÁ VODA DO KOTLA: min. 60°C
- VÝSTUPNÁ VODA ZO ZMIEŠAVACEJ ČERPADLOVEJ SKUPINY: max. 60°C
- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAVRHNUTÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60°C/40°C
- POTRUBIE OD KOTLA K ZMIEŠAVACEJ ČERPADLOVEJ SKUPINE JE Z OCEĽ. RÚR ZÁVITOVÝCH
- POTRUBIE OD ZMIEŠAVACEJ SKUPINY K ROZDEĽOVAČOM-ZBERAČOM JE Z RÚR IVAR.ALPEX-DUO
- POTRUBIE OD ROZDEĽOVAČOV-ZBERAČOV K VYKUROVACÍM TELESÁM JE Z RÚR IVAR.ALPEX-DUO
- NA RADIÁTOROVÉ VYKUROVACIE TELESÁ OSADIŤ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A ZASLEPOVACIU ZÁTKU
- PRE NEOZNAČENÉ POTRUBIE 1.NP PLATÍ IVAR.ALPEX-DUO 20x2iz
- VYKUROVACIE TELESÁ 1.NP SÚ PRIPOJENÉ POTRUBÍM IVAR.ALPEX-DUO 20x2iz
- LEŽATÉ POTRUBIE Z RÚR IVAR.ALPEX-DUO JE VEDENÉ V PODLAHE 2.NP NA +3,200
- MATERIÁL POTRUBIA, VYK. TELESÁ, ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRVKAMI ROVNAKÝCH PARAMETROV A ROZMEROV

- KORAD 22 VKP 6/14 (A÷B)
- PORADIE ROVNAKÝCH TELIES V MIESTNOSTI
- DĹŽKA TELESA (dm)
- VÝŠKA TELESA (dm)
- PREVEDENIE TELESA: VENTIL KOMPAKT-PRAVÉ PRIPOJENIE
- OZNAČENIE TYPU TELESA
- NÁZOV VÝROBKU

KRESLIL ING. J. GOMBITA	VYPRACOVAL ING. J. GOMBITA	ZOD. PROJEKTANT ING. J. IVANKO		
MIESTO STAVBY: ĎAPALOVCE				
INVESTOR : Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136				
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY ĎAPALOVCE, s. č.:136			POČET	4*A4
			DÁTUM	12/2015
			STUPEŇ	RP
			KÓTOVANIE	MM
OBJEKT : SO 01 - HLAVNÝ			Č. ZÁKAZKY	VZ04/2015
DIEL : VYKUROVANIE			MIERKA	Č. VÝKRESU
OBSAH : PODORYS 2.NP			1 : 75	V2