


PEN

ROZVODNÁ SIET' : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE : STN 33 2000-4-41:2007
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
412.2.2 KRYTÝ
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČIE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)



Vypracoval	Zodp. projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK DUKL. HRDINOV 2473 I/VI, ODD.-VRANOV n/T 09301 VRANOV n/T reg. č. 632/97
Ing. JÁN SOTÁK	Ing. JÁN SOTÁK		
Miesto stavby : ĎAPALOVCE s.č. 136	Okres : VRANOV nad TOPĽOU		
Investor : OBEC ĎAPALOVCE, ĎAPALOVCE 136			
Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY			
Objekt : SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA			
Obsah : HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RH			
Formát : A4	Dátum : 12./2015	Mierka : -	Č. výkr. : 03