



Vyracoval		Zodp. projektant		Podpis		PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK			
Ing. JÁN SOTÁK		Ing. JÁN SOTÁK				DUKL, HRDINOV 2473 I/VN, ODD.-VRANOV n/T 09301 VRANOV n/T 0907-020591 reg. č. 632/97			
Miesto stavby : ĎAPALOVCE s.č. 136				Okres : VRANOV NAD TOPLOU					
Investor :		OBEC ĎAPALOVCE, ĎAPALOVCE 136							
Stavba :		STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY							
Objekt :		SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA							
Obsah :		PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ R1 - kom. centrum							
Formát :		A4	Dátum :		12./2015	Mierka :	-	Č. výkr. :	04

ROZVODNÁ SIET' : 3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - S

1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVADZKE : STN 33 2000-4-41:2007

412.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTÝ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE : STN 33 2000-4-41:2007

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNE POSPAJANIE